



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

J A V A S L A T

a Páskom utca közvilágításának kiépítésére


Készítette: Werner Péter
vezérigazgató Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: Borbély Lénárd
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
Kernné dr. Kulcsár Dóra Aljegyzővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2013. évi 46 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2013. 02. 28.

Az előterjesztés leadva: 2013. február 22.

Testületi ülés időpontja:

2013. február 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági igény merült fel a Csepel Háros városrészén a Páskom utca közvilágítással történő ellátására. Az utca teljes hosszán hiányzik a közvilágítás. A terület közbiztonsága rossz, az ott lakók jogos igénye, hogy megvilágított úton juthassanak el az otthonukig.

A fentiekre tekintettel a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-től, mint a fővárosi közvilágítási hálózat tulajdonosától és üzemeltetőjétől ajánlatot kértünk a közvilágítási hálózat kiépítésére (2. sz. melléklet), mely alapján a közvilágítás kiépítésének tervezése, a kivitelezéshez szükséges közvilágítási kapcsolószekrény telepítése, valamint a Páskom utca közvilágításának megépítése – 12 db ZAFÍR Na 50 W-os lámpatest felszerelésével, 5⁰-os Metz karokkal, bekötővezetékekkel, meglévő ELMŰ hálózat alá kb. 500 m NFA 2*2*25 mm²-es közvilágítási hálózat létesítése, hálózati földelések felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, pótlása. – összesen 2.953 eFt összegből megvalósítható.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feladat megvalósítását támogassa és a megvalósításhoz szükséges fedezetet biztosítsa.

Budapest, 2013. február 22


Borbély Lénárd
alpolgármester

Határozati javaslat:

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Páskom utca közvilágításának létesítésére 2.953 eFt-ot biztosít az északi bevételből, a Martinász utcai szabadvezetésekre biztosított előirányzat maradvány, valamint a 225/2009. (IV. 16.) Kt. határozat közvilágítás fejlesztésre biztosított összegének a maradványa terhére.

Felelős:	Németh Szilárd	polgármester
Végrehajtásért felelős:	Werner Péter	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgató

Határidő:	elfogadásra:	azonnal
	végrehajtásra:	2013. december 31.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Egyeztető lap

1. Az előterjesztés egyeztetve Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

Vélemény:

Budapest, 2013. 02. „ ”

Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Vélemény:

Észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

Budapest, 2013. 02. „ ”

Halmos Istvánné sk.
ágazatvezető

2. számú melléklet



BDK

PRKIZETI

2013 JAN 3 0.

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli út 1-3.

1203 Budapest, Csepeli út 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számvevő bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Leveltünk jele: 293/2013
Leveltük jele:

Ügyintézőnk: Császár Ferenc (238-4135)
Ügyintézőjük: Bacher Gabriella

Werner Péter
vezérigazgató

CSEVAK Kft.
1215 Budapest,
Katona József u. 62-64

11/2013/2. 1203/11/11	2013 JAN 3 0.	Melléklet	Szervezeti egység	Archív szám	Csepeli Városgárda Közhasznú Nonprofit Zrt.
-----------------------	---------------	-----------	-------------------	-------------	--

Tárgy: Árajánlat Budapest XXI., Páskom u., Béke dűlő, Lajos u., Fradi u. közvilágítás fejlesztésre

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Ajánlatkérésűnkre ismételt gazdasági és műszaki felülvizsgálatot végeztünk, melynek alapján az aktualizált ajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg. Kérésűnknek megfelelően utcánként szétbontottuk a költségeket. Az ajánlatunkat úgy készítettük el, hogy a tervezést kompletten a négy utcára mindenképpen egyben célszerű és kell elvégezni, bármelyik u. elsőkénti kivitelezéséhez a kapcsolószekrény telepítése szükséges. A fénytechnikai mérés és az ELMŰ Nyrt. szakfelügyelet, valamint a geodéziai bemérés költsége utcánként szerepel az ajánlatban. A fentiek figyelembe vételével:

<u>Tervezés:</u>	110.000,-Ft + ÁFA
<u>KKSz. kivitelezés:</u>	462.761,-Ft + ÁFA
<u>(Bp. XXI. Táblás utcában)</u>	
<u>Összesen:</u>	572.761,-Ft + ÁFA

Azaz: Ötszázhetvenkettőezer-hétszázhatvanegy Ft. + ÁFA

Utcankénti bontás:

1. helyszín: Bp. XXI. Páskom u.: 12 db ZAFÍR Na 50 W-os lámpatest felszerelése 5°-os Metz karokkal, bekötővezetékekkel, meglévő ELMŰ hálózat alá kb. 500 m NFA 2x2x25 mm²-es közvilágítási hálózat létesítése, hálózati földelések felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, pótlása.

Ezen munkák elvégzésének becsült költsége: 1.752.067,-Ft + ÁFA

Azaz: Egymillió-hétszázötvenkettőezer-hatvanhét Ft. + ÁFA

2. helyszín: Bp. XXI. Béke dűlő: 12 db ZAFÍR Na 50 W-os lámpatest felszerelése 5°-os Metz karokkal, bekötővezetékekkel, meglévő ELMŰ hálózat alá kb. 460 m NFA 2x2x25 mm²-es közvilágítási hálózat létesítése, hálózati földelések felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, pótlása.

Ezen munkák elvégzésének becsült költsége: 1.711.059,-Ft + ÁFA

Azaz: Egymillió-hétszázötvenkettőezer-hatvanhét Ft. + ÁFA

3. helyszín: Bp. XXI. Lajos u.: 13 db ZAFÍR Na 50 W-os lámpatest felszerelése 5°-os Metz karokkal, bekötővezetékekkel, meglévő ELMŰ hálózat alá kb. 500 m NFA 2x2x25 mm²-es közvilágítási hálózat létesítése, hálózati földelések felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, pótlása.

Ezen munkák elvégzésének becsült költsége: 1.797.400,-Ft + ÁFA

Azaz: Egymillió-hétszázkilencvenhétezer-négyszáz Ft. + ÁFA

2.282.622,-

4. helyszín: Bp. XXI. Fradi u.: 13 db ZAFÍR Na 50 W-os lámpatest felszerelése 5°-os Metz karokkal, bekötővezetékekkel, meglévő ELMŰ hálózat alá kb. 540 m NFA 2x2x25 mm²-es közvilágítási hálózat létesítése, hálózati földelések felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, pótlása.

Ezen munkák elvégzésének becsült költsége: 1.855.040,-Ft + ÁFA


Azaz: Egymillió-nyolcszázötvenötezer-negyven Ft. + ÁFA

2.327.201,-

A munkák elkezdése előtt az útszelvénybe illetve a hálózatba belógó fák, bokrok gallyazását a CSEVAK Zrt.-nek el kell végeztetni, ez a fenti költségekben nem szerepel.


Amennyiben árajánlatunk megfelel, kérjük Önöket, hogy megrendelésüket írásban részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Ajánlatunk egy évig érvényes.



Budapest, 2013-01-28

Tisztelettel.


RDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Pap Zoltán
ügyvezető