

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat helyiségei klimatizálása megvalósítására

Készítette: **Metz Tímea**
ágazatvezető

Süle László
ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Szociális, Egészségügyi és Fogymatékosügyi Bizottságnak
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2017. évi 136. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2017. 09. 28.

Az előterjesztés leadva:
2017. szeptember 25.

Testületi ülés időpontja:
2017. szeptember 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat központi épülete (1212 Budapest, Görgey A. tér 8.) rekonstrukciója a 2004 - 2006. években zajlott. A rekonstrukció során az épület klimatizálása csak részlegesen történt meg.

Az egyre melegebb nyári időszakok szükségessé teszik az épületben található folyosók, várakozó helyiségek, közösségi és egyéb kiszolgáló helyiségek megfelelő hűtési rendszerének kiépítését. A legforróbb nyári napokon az intézmény extrém magas hőmérsékletek között üzemel, minimális légmozgás mellett.

Az elmúlt években tapasztalható kánikulák a legerősebb emberi szervezetre is megterhelően hatnak. Az intézményben a szolgáltatást igénybe vevők között számos beteg és idős ember van, akiknek a felhevült folyosókon nehézséget okoz a várakozási idő eltöltése.


A betegek, idősek, valamint az intézményi dolgozók komfortérzetének, és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében jelen előterjesztésben javaslatot teszek az épület további klimatizálásának kiépítésére.

A beruházás teljes költségére vonatkozóan a kiviteli tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után rendelkezhetünk pontos információval. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. szakemberei előzetes felmérése alapján a beruházás várhatóan bruttó 67,3 millió forint értékű lesz, amely a tervezetesen kívül a következő főbb munkarészeket foglalja magában: gépészeti berendezések, daruzás, fogadó szerkezetek, statika, villanszerelés, belső építészeti, építészeti.

Az intézmény klimatizálását egy vagy több VRV (változó tömegáramú hűtőközeg rendszer) rendszerű klímaberendezéssel célszerű megoldani. A VRV rendszer alkotóelemei a szabadban elhelyezett kompresszor-kondenzátor egységek, valamint a helyiségekben elhelyezett beltéri egységek. A kültéri egységek a tetőn helyezhetők el azokon az acél szerkezeteken, amelyeken a már meglévő kültéri készülékek is állnak. A beltéri egységek elhelyezése a meglévő álmennyezet megfelelő átalakításával és kiegészítésével az álmennyezeti térbe kerülnek. A beruházás teljeskörű előkészítésére és lebonyolítására a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft-t. kérem fel. Az intézmény klimatizálásának fedezete a 2017. évi általános tartalékból kerülne elkülönítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjék.

Budapest, 2017. szeptember 25.


Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhelyének helyet adó, 208524 hrsz. számon (természetben a 1212 Budapest, Görgy A. tér 8.) található épületben a folyósok és a várakozó helyiségek, közösségi és egyéb kiszolgáló helyiségek hűtésére klímarendszert telepít, egyben felkéri a beruházás teljeskörű előkészítésére és lebonyolítására a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft-t.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására, egyben felkéri a szükséges fedezet biztosítására a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtásért előkészítéséért felelős: Szeder Istvánné ágazatvezető
Süle László ügyvezető igazgató
Dr. Juhász György főigazgató főorvos

A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat helyiségei klimatizálása megvalósítására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2017. szeptember „”


Dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2017. szeptember „”


Szeder Istvánné
ágazatvezető